



AUXERRE, le 28 juillet 2014

**GROUPEMENT EST**

Le Directeur Départemental

Allée des Bourdillats  
89000 AUXERRE

à

Téléphone : 03 86 18 93 71  
Télécopie : 03 86 18 93 79

Appel des secours : 18

Dossier : GESTION POINTS D'EAU  
Fichier : Compte-Rendu Mairie  
N° : PG/1573/14  
Affaire suivie par : Lieutenant Patrick GOUARD

Monsieur le Maire  
37, Grande rue  
89000 SAINT GEORGES SUR  
BAULCHE

012563



**OBJET : Visite des points d'eau**

**P. J. : Ensemble des comptes-rendus**

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, les comptes-rendus concernant les points d'eau de votre commune, suite à la vérification effectuée par mes services. Elle a consisté à un contrôle de l'état général des hydrants, des points d'eau naturels et artificiels et des points d'aspiration. La mesure du débit des hydrants est réalisée tous les 2 ans.

Afin d'assurer au mieux la défense contre l'incendie sur le secteur de votre commune, les principes généraux de l'arrêté préfectoral n°PREF-CAB-SSI-2013-0166 du 22 mai 2013, portant approbation des règles de dimensionnement des besoins en eau et aux voies d'accès pour la défense extérieure contre l'incendie dans l'Yonne, doivent être respectés :

- les sapeurs-pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, 120 m<sup>3</sup> d'eau utilisable en deux heures, soit par un hydrant débitant au minimum 60m<sup>3</sup>/h sous 1bar de pression, soit par une réserve d'eau,
- toutefois, une défense extérieure contre l'incendie de 30m<sup>3</sup> utilisable en 1heure est acceptable dans la mesure où la zone défendue contient exclusivement des bâtiments pouvant être classés à risque courant faible tel que défini par l'arrêté préfectoral cité ci-dessus,
- les prises d'incendie doivent se trouver à une distance maximum de 200 mètres des bâtiments. Néanmoins, cette distance peut être portée à 400 mètres au regard des risques à défendre,
- leurs emplacements doivent être accessibles en toutes circonstances et signalés.

Je me permets d'appeler votre attention sur les conséquences d'ordre opérationnel que pourraient entraîner les défauts constatés par mes services. Aussi, au regard de votre pouvoir de police et de vos responsabilités dans ce domaine, il me semblerait opportun d'y apporter des solutions, particulièrement pour les éléments indisponibles. Mes services se tiennent à votre disposition pour étudier avec vous les mesures appropriées.

Si vous avez transféré la compétence relative à la défense extérieure contre l'incendie, conformément à l'article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, je vous prie de transmettre ce courrier au Président de cet EPCI.

Pour le Directeur et par Délégation  
Le Chef du Groupement EST

  
Commandant Laurence CHARRIER



Service  
Départemental d'  
Incendie et de  
Secours de l'Yonne

## GROUPEMENT EST

- SERVICE PREVISION HYDRAULIQUE -

COMMUNE DE SAINT GEORGES SUR  
BAULCHE

Vérification effectuée le 07/04/2014 08:00:00

En présence de S/C COSTE - S/C TRENY - Cpl BERLY

### COMPTE RENDU DES VERIFICATIONS CITERNES - PUISARDS - POINTS D'ASPIRATION

Numéro d'ordre	Adresse	Nature	HS	Contenance (m3)	OBSERVATIONS - TRAVAUX
54	CHEMIN DE LA FERME DE BON PAIN VÉRIFIER VOLUME 60 M3 + PÉRENNITÉ + PROPRIÉTAIRE. ENGAGER MPR	mare		60	Capacité insuffisante Aménager une plateforme d'aspiration Poser plaque indicatrice

#### Réaliser les travaux relatifs aux différentes observations

##### OBSERVATIONS GENERALES :

Pour mémoire, le contrôle des hydrants se fait de la manière suivante :

- La visite dite simple** C'est un contrôle de l'état général des hydrants, des points d'eau naturels et artificiels et des points d'aspiration (ou puisards)
- La visite dite de contrôle** Elle consiste en une mesure du débit des hydrants. Lors de la réalisation de ce contrôle, la visite dite simple est incluse. Elle est obligatoirement réalisée une fois tous les deux ans.
- La visite dite de réception** Conformément à la norme NFS 62-200, la réception d'une installation a pour but de s'assurer que celle-ci remplit effectivement les fonctions pour lesquelles elle est prévue. Elle donne lieu à l'établissement d'une attestation délivrée par l'installateur. elle est réalisée à la demande du maire.

Pour le Directeur et par Délégation  
Le Chef du Groupement EST

Commandant Laurence CHARRIER



**GROUPEMENT EST**

Allée des Bourdillats  
89000 AUXERRE

Téléphone : 03 86 18 93 71  
Télécopie : 03 86 18 93 79

Appel des secours : 18

Dossier : GESTION POINTS D'EAU  
Fichier : Compte-Rendu Privé  
N° : PG/1574/14  
Affaire suivie par : Lieutenant Patrick GOUARD

Le Directeur Départemental

à

Monsieur le Directeur  
Bibliothèque Départementale de  
l'Yonne  
rue du Moulin  
89000 SAINT GEORGES sur  
BAULCHE

Copie pour information à :

Monsieur le Maire de SAINT GEORGES SUR  
BAULCHE

**OBJET :** Compte rendu de la vérification annuelle des points d'eau.

Monsieur,

Le 7 / 4 / 2014, l'équipe du service prévision du centre de secours de AUXERRE a procédé à la vérification du ou des point(s) d'eau implanté(s) dans l'enceinte de votre établissement.

Veuillez trouver ci-dessous le compte-rendu.

Numéro	Adresse	Nature	HORS SERVICE	Débit ou contenance (m3/h ou m3)	ANOMALIES
B	DERRIÈRE LE BÂTIMENT BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L'YONNE	PI 65		60	
A	RUE DU MOULIN ANGLE PLACE DE L'EUROPE BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	PI 65		60	

Une copie de ce compte-rendu est adressée au maire de votre commune.

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur et par Délégation  
Le Chef du Groupement EST

Commandant Laurence CHARRIER



Service  
Départemental d'  
Incendie et de  
Secours de l'Yonne

## GROUPEMENT EST

- SERVICE PREVISION HYDRAULIQUE -

COMMUNE DE SAINT GEORGES SUR  
BAULCHE

Vérification effectuée le 07/04/2014 08:00:00

En présence de S/C COSTE - S/C TRENY - Cpl BERLY

## COMPTE RENDU DES VERIFICATIONS POTEAUX D'INCENDIE ET BOUCHES D'INCENDIE

Numéro d'ordre	Adresse	Nature	HORS SERVICE	Débit (m3/h)	OBSERVATIONS - TRAVAUX
1	GRANDE RUE ANGLE RUE DE LA TOUR	PI 100		60	
2	GRANDE RUE VERS LE N° 28	PI 100		60	
3	GRANDE RUE ANGLE PLACE DES MARRONNIERS	PI 100		60	
4	ALLÉE DES COUDRIERS ANGLE D 89	PI 65		60	
5	AVENUE DES BLEUETS ANGLE PLACE DE LA RÉSISTANCE	PI 65		60	
6	AVENUE DE L'EUROPE VERS LE BÂTIMENT N° 3 CÔTÉ RÉSIDENCES	PI 100		60	Réparer ou remplacer capot => remplacer
7	BOULEVARD DE LA GUILLAUMÉE ANGLE RUE DE L'ÉGALITÉ	PI 100		60	Graisser la tige de manoeuvre



8	BOULEVARD DE LA GUILLAUMÉE ANGLE RUE DE BONN	PI 100		60	Effectuer numérotation Graisser la tige de manoeuvre
9	500 AVENUE DE L'EUROPE	PI 100		60	Graisser la tige de manoeuvre
10	RUE DE LA HAYE ANGLE RUE DE BRUXELLES	PI 100		60	
11	AVENUE DES ARDILLES ANGLE RUE DE BOURGOGNE	PI 100		60	Graisser la tige de manoeuvre
12	RUE DE BOURGOGNE ANGLE RUE DE CHAMPAGNE	PI 100		60	
13	AVENUE DE LORRAINE ANGLE ALLÉE D'ALSACE	PI 100		60	Graisser la tige de manoeuvre
14	AVENUE DE LORRAINE FACE À L'ALLÉE DU PÉRIGORD	PI 100		60	Graisser les bouchons
15	RUE DU THUREAU FACE À L'ALLÉE DES SABLONS VERS LE N° 20	PI 100		57	
16	RUE DE ROME ANGLE RUE DE L'ÉGALITÉ	PI 100		60	Graisser la tige de manoeuvre
17	ALLÉE PIÉTONS ENTRE L'ALLÉE DE L'OCRE ET L'ALLÉE DE L'AGREAU	PI 100		60	Graisser la tige de manoeuvre
18	5 RUE DU THOLON	PI 100		60	
19	ALLÉE PIÉTONS ENTRE L'ALLÉE DE CLÉON ET L'ALLÉE DE LA GENOTE	PI 100		60	Graisser la tige de manoeuvre

20	ALLÉE PIÉTONS ENTRE L'ALLÉE DE L'OREUSE ET L'ALLÉE DE LAGENOTE	PI 100		60	Graisser les bouchons Graisser la tige de manoeuvre
21	ALLÉE PIÉTONS ENTRE L'ALLÉE DE L'OREURE ET L'ALLÉE DE L'ORCIÈRE	PI 100		60	Graisser la tige de manoeuvre
22	ALLÉE PIÉTONS ENTRE L'ALLÉE DE L'ORCIÈRE ET L'ALLÉE DE LA SINOTE	PI 100		60	Graisser les bouchons Graisser la tige de manoeuvre
23	6 RUE DU SEREIN	PI 100		30	Autre : carré de manoeuvre HS Protéger contre les chocs Graisser la tige de manoeuvre
24	RUE DES VIGNES FACE AU PASSAGE PIÉTONS	PI 100		60	
25	AVENUE DE NORMANDIE ANGLE AVENUE DU BERRY	PI 100		60	
26	RUE CHAMPS BARDEAUX DANS LE CHEMIN D'ACCÈS AU COLLÈGE	PI 100		25	Débit insuffisant Réparer ou remplacer capot
27	RUE DE LINDRY DANS LE VIRAGE MONTMERCY	PI 100		60	Réparer ou remplacer capot => remplacer
28	RUE DE LINDRY FACE À LA RUE CHAMPS SAINT EUSÈBE MONTMERCY	PI 100		60	Changer joint bouchon 65 (1 ou 2) Normaliser carré de manoeuvre HS Réparer ou remplacer capot
31	RUE FRANÇOIS FÈVRE AVENUE D'AUXERRE LE CLOS ROGER	PI 100		43	

32	VERS ETS POULOT RUE ARNOLD MARTI ANGLE RUE DES CHAMPS CASSELINS ZA ARTISANALE	PI 100		60	Réparer ou remplacer capot
33	RUE ARNOLD MARTI DERRIÈRE LA QUINCAILLERIE	PI 100		60	
34	D 89 VERS LA FERME DES RENARDS	PI 100		60	Graisser la tige de manoeuvre
35	D 158 ANGLE RUE DES VERGERS	PI 100		60	
36	RD 158 FACE AUX SERRES DE BON PAIN	PI 100		60	
37	1 RUE GÉNÉRAL DE BILLY VERS LA RÉSIDENCE LE VILLAGE	PI 100		60	
38	RUE DES CHAMPS CASSELINS ZA ARTISANALE	PI 100		60	
39	RUE DE LAMBSTEIN FACE À L'AVENUE DES LILAS	PI 100		60	
40	RUE DE LA TOUR DERRIÈRE L'I.M.P. FACE AU N° 685	PI 100		60	
42	FACE 7 RUE SAINT-EXUPÉRY	PI 100		60	
43	AVENUE DU CHÂTEAU ANGLE RUE GÉNÉRAL DE BILLY	PI 100		60	
45	FACE AU N°345 RUE DE LA TOUR	PI 100		60	
47	13 RUE MOZART	PI 100		60	

48	FACE 40 AVENUE D'AUXERRE ENTREE ZONE LOGEMENTS LOCATIF	PI 100		60	
49	FACE AU 779 ALLEE DE LITTLE ASTON	PI 100		60	
50	AVENUE DE LA PAIX ANGLE RUE BONPAIN	PI 100		60	Effectuer numérotation
51	RUE DES CHAMPS PLATEAUX FACE AU BATIMENT AGRICOLE	PI 100		60	
52	ALLEE DU PETIT BOIS Au bout de cette allée en impasse	BI 65		Pas de Mesure réalisée	Nettoyer intérieur coffre Interdire le stationnement Poser plaque indicatrice Peindre le couvercle Nettoyer l'emplacement Effectuer numérotation
53	ROUTE DE PERRIGNY (RD 158) ANGLE ALLEE DU PETIT BOIS	PI 100		Pas de Mesure réalisée	
A	RUE DU MOULIN ANGLE PLACE DE L'EUROPE BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	PI 65		60	
B	DERRIÈRE LE BÂTIMENT BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L'YONNE	PI 65		60	

**Réaliser les travaux relatifs aux différentes observations**

**OBSERVATIONS GENERALES :**



Pour mémoire, le contrôle des hydrants se fait de la manière suivante :

- La visite dite simple** C'est un contrôle de l'état général des hydrants, des points d'eau naturels et artificiels et des points d'aspiration (ou puisards)
- La visite dite de contrôle** Elle consiste en une mesure du débit des hydrants. Lors de la réalisation de ce contrôle, la visite dite simple est incluse. Elle est obligatoirement réalisée une fois tous les deux ans.
- La visite dite de réception** Conformément à la norme NFS 62-200, la réception d'une installation a pour but de s'assurer que celle-ci remplit effectivement les fonctions pour lesquelles elle est prévue. Elle donne lieu à l'établissement d'une attestation délivrée par l'installateur. elle est réalisée à la demande du maire.

**Pour le Directeur et par Délégation  
Le Chef du Groupement EST**

**Commandant Laurence CHARRIER**



# ST GEORGES SUR BAULCHES



## PLAN DE SITUATION DES BORNES INCENDIES

